

vydává

## OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-04-148

na výrobek:  
**Dřevěné dveře vchodové rámové**  
**SKP: 20.30.11**

žadateli:  
**Antonín Loprais**  
**Vlkošská 704, 696 42 Vracov**  
**IČ: 12213209**

výrobce:  
**Antonín Loprais**  
**Vlkošská 704, 696 42 Vracov**  
**IČ: 12213209**

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorku výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:  
Rozměrové tolerance – výška, šířka, tloušťka a pravouhlost – požadavek Zkušebny STV;  
Rozměrové tolerance – hloubka a šířka polodrážky a rozmístění závěsů – ČSN 74 6401; Celková rovinnost – požadavek Zkušebny STV; Součinitel prostupu tepla – ČSN 73 0540-2, tabulka 3; Průvzdušnost – třída 1 (jednobodový uzávěr), třída 3 (tříbodový uzávěr) podle ČSN EN 12207; Odolnost proti nárazu měkkým a těžkým tělesem – třída 3 podle ČSN EN 1192; Odolnost proti zatížení větrem – třída C2 (jednobodový uzávěr), třída C3 (tříbodový uzávěr) podle ČSN EN 12210; Vodotěsnost – třída 3A (tříbodový uzávěr) podle ČSN EN 12208.

Toto Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkouškách č. AZL-139-04 vydaného Zkušebnou STV dne 01.07.2004 a Protokolu o výpočtu součinitele prostupu tepla U podle ČSN EN ISO 10077-1 č. V-098-04 vydaného Zkušebnou STV dne 01.07.2004. Protokoly jsou nedílnou součástí Osvědčení.

**Datum vydání: 01.07.2004**

**Platnost do: 01.07.2007**



  
**Doc. Ing. Josef Polášek, Ph.D.**  
vedoucí Zkušebny STV